



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 18/09/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.57	48.23	146,983.19
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,746		
(MMPC std)*		274		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.22	20.14
Cámara de Válvulas XV 10003		47.01	18.27
Cámara de Válvulas XV 10008		46.17	21.48
Trampa de Recepción [1]		46.17	22.33

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.09	18.55	18,600
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	8.22	
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.70	
ERP El Agustino (50/10)		46.20	9.06	6,082
ERP Carretera Central (50/10)		46.14	8.63	
ERP Gambetta (50/10)		46.11	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.28	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.11	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.19	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.22	4.34	
ERP Surco (50/5)		47.20	4.01	
ERP Surco (50/10)		46.93	8.57	
ERP R. Prialé (50/10)		46.18	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		47.31	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.77	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.79	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.17	27.29	58,106
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,905		
(MMPC std)*		67		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	200.68	0.00		
ERM Edegel		44.74	0 (*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.55		
ERM Edegel 2		44.80	24.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.43		

5. EVENTOS OPERATIVOS

* Despresurización de la línea a solicitud del cliente

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre
 J.López

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN