

## REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **19/09/2014** Hora: **06:00**

## 1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.37	48.36	130,866.98
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,795			
(MMPC std)*	275			

## 2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.35	19.59
Cámara de Válvulas XV 10003	47.16	18.11
Cámara de Válvulas XV 10008	46.13	21.48
Trampa de Recepción [1]	45.94	22.44

[1] Temperatura máxima del día anterior.

### 3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.98	18.54	18,197
ERP Maquinarias (19/10)	18.54	8.38	
ERP Maquinarias (19/5)	18.54	4.15	
ERP El Agustino (50/10)	46.19	9.05	6,425
ERP Carretera Central (50/10)	46.21	8.65	
ERP Gambetta (50/10)	45.89	9.30	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.30	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.24	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.05	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.38	4.34	
ERP Surco (50/5)	47.31	4.04	
ERP Surco (50/10)	47.03	8.61	
ERP R. Prialé (50/10)	46.19	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)	47.45	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.77	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.05	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.88	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

#### 4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			44.39	27.26	78,807
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,896			
(MMPC std)*		67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	93.66			
ERM Edegel			46.12	0.00	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	0.14			
ERM Edegel 2			46.19	24.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	0.31			

## 5. EVENTOS OPERATIVOS

---

---

---

**Nota:** Los datos suministrados son operativos

**Elaborado por:**

Nombre	D. Velasquez
--------	--------------

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos

(\*) Calculado por OSINERGMIN