



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 22/09/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.48	48.46	79,405.23
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,794			
(MMPC std)*	205			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.46	17.91
Cámara de Válvulas XV 10003		47.38	18.69
Cámara de Válvulas XV 10008		46.80	21.85
Trampa de Recepción [1]		46.85	22.46

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.78	18.53	16,971
ERP Maquinarias (19/10)		18.53	8.87	
ERP Maquinarias (19/5)		18.53	3.70	
ERP El Agustino (50/10)		46.78	9.06	5,638
ERP Carretera Central (50/10)		46.62	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		46.80	9.37	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.37	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.35	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.89	4.31	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.87	4.39	
ERP Surco (50/5)		47.63	4.06	
ERP Surco (50/10)		47.36	8.91	
ERP R. Prialé (50/10)		46.75	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		47.69	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		46.38	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		47.23	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.87	27.26	58,791
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,107			
(MMPC std)*	39			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	49.22		
ERM Edegel		46.73	0 (*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.14		
ERM Edegel 2		46.80	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

* Despresurización de la línea a solicitud del cliente

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Nombre D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN