

Fecha: **23/09/2014**

Hora: 06:00

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.72	48.36	54,421.80
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,516			
(MMPC std)*	265			

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.38	19.46
Cámara de Válvulas XV 10003	47.20	18.22
Cámara de Válvulas XV 10008	46.37	21.71
Trampa de Recepción [1]	46.34	22.57

[1] Temperatura máxima del día anterior.

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.29	18.59	17,960
ERP Maquinarias (19/10)	18.59	8.44	
ERP Maquinarias (19/5)	18.59	4.35	
ERP El Agustino (50/10)	46.38	9.07	6,205
ERP Carretera Central (50/10)	46.33	8.60	
ERP Gambetta (50/10)	46.29	9.28	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.28	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.26	2.94	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.38	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.44	4.36	
ERP Surco (50/5)	47.37	4.02	
ERP Surco (50/10)	47.11	8.70	
ERP R. Prialé (50/10)	46.36	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)	47.51	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.96	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.07	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.98	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			45.34	27.27	58,340
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,830			
(MMPC std)*		65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	49.49			
ERM Edegel			46.32	0 (*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.11	0.26			
ERM Edegel 2			46.39	24.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	0.31			

* Despresurización de la línea a solicitud del cliente

Elaborado por:	
Firma	
Nombre	J.López

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN