

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **06/09/2014**

Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.34	41.04	112,542.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,857			
(MMPC std)*	313			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	41.04	20.52
Cámara de Válvulas XV 10003	39.75	17.68
Cámara de Válvulas XV 10008	38.03	20.54
Trampa de Recepción [1]	37.62	22.25

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	37.75	18.52	17,021
ERP Maquinarias (19/10)	18.52	8.55	
ERP Maquinarias (19/5)	18.52	3.69	
ERP El Agustino (50/10)	38.25	9.00	5,719
ERP Carretera Central (50/10)	38.49	8.55	
ERP Gambetta (50/10)	37.55	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.27	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	40.84	2.91	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	37.80	3.92	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.55	4.37	
ERP Surco (50/5)	39.69	4.04	
ERP Surco (50/10)	39.44	8.71	
ERP R. Prialé (50/10)	38.33	9.18	
ERP Pachacútec (50/10)	40.02	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)	36.40	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.00	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	39.28	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION			PARAMETRO OPERATIVOS		
			Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa			35.99	27.15	72,026
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,992			
(MMPC std)*		70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)			
	0.00	99.13			
ERM Edegel			38.07	2.20	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0			
(MMPC std)*		0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.35	0.53			
ERM Edegel 2			38.14	24.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		218			
(MMPC std)*		8			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)			
	0.00	0.43			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

W. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN