



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 17/09/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.00	48.25	98,721.09
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,569		
(MMPC std)*		303		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.25	19.79
Cámara de Válvulas XV 10003		47.01	18.01
Cámara de Válvulas XV 10008		45.95	21.29
Trampa de Recepción [1]		45.72	22.31

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.79	18.62	18,037
ERP Maquinarias (19/10)		18.62	8.24	
ERP Maquinarias (19/5)		18.62	4.34	
ERP El Agustino (50/10)		46.04	9.04	5,963
ERP Carretera Central (50/10)		46.06	8.62	
ERP Gambetta (50/10)		45.68	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.31	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.12	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.84	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.24	4.34	
ERP Surco (50/5)		47.18	4.03	
ERP Surco (50/10)		46.91	8.64	
ERP R. Prialé (50/10)		46.05	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		47.32	9.03	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.60	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.76	18.24	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.14	27.28	78,780
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,044		
(MMPC std)*		72		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	94.48		
ERM Edegel		45.96	0.82	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.53		
ERM Edegel 2		46.03	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.07	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreE. Hidalgo

Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN