



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 12/09/2014
 Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		94.47	48.35	113,056.57
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,946			
(MMPC std)*	316			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.35	20.84
Cámara de Válvulas XV 10003		46.94	17.79
Cámara de Válvulas XV 10008		45.21	20.87
Trampa de Recepción [1]		44.82	22.25

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.93	18.47	19,276
ERP Maquinarias (19/10)		18.47	8.33	
ERP Maquinarias (19/5)		18.47	3.69	
ERP El Agustino (50/10)		45.46	9.07	5,354
ERP Carretera Central (50/10)		45.66	8.66	
ERP Gambetta (50/10)		44.74	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.23	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.03	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.33	4.38	
ERP Surco (50/5)		46.97	4.03	
ERP Surco (50/10)		46.67	8.59	
ERP R. Prialé (50/10)		45.51	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		47.27	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.03	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.49	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		42.92	27.16	88,415
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,103			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	123.04		
<b>ERM Edegel</b>		45.26	1.13	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.41	0.53		
<b>ERM Edegel 2</b>		45.32	24.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	72			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.00	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre J. Talavera

F-OPE-007\_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.  
 (\*) Calculado por OSINERGMIN