



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 07/09/2014
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.83	43.98	74,827.08
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,243		
(MMPC std)*		291		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		43.99	19.15
Cámara de Válvulas XV 10003		42.84	18.10
Cámara de Válvulas XV 10008		41.72	21.07
Trampa de Recepción [1]		41.32	22.75

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.45	18.54	17,602
ERP Maquinarias (19/10)		18.54	8.66	
ERP Maquinarias (19/5)		18.54	4.38	
ERP El Agustino (50/10)		41.89	9.07	4,817
ERP Carretera Central (50/10)		41.87	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		41.26	9.35	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.35	4.03	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		43.82	2.93	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.51	4.02	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.66	4.40	
ERP Surco (50/5)		42.96	4.06	
ERP Surco (50/10)		42.71	8.80	
ERP R. Prialé (50/10)		41.91	9.23	
ERP Pachacútec (50/10)		43.13	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.25	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		42.58	18.19	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.58	27.27	78,972
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,090		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.51	107.70		
ERM Edegel		41.75	1.98	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.32	0.50		
ERM Edegel 2		41.83	24.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		78		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.16	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN