



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 09/09/2014
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.84	48.22	199,337.47
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,521		
(MMPC std)*		301		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.18	15.87
Cámara de Válvulas XV 10003		46.70	18.36
Cámara de Válvulas XV 10008		44.70	21.10
Trampa de Recepción [1]		44.29	22.16

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.44	18.58	17,142
ERP Maquinarias (19/10)		18.58	8.41	
ERP Maquinarias (19/5)		18.58	3.69	
ERP El Agustino (50/10)		44.99	9.06	5,920
ERP Carretera Central (50/10)		45.29	8.70	
ERP Gambetta (50/10)		44.25	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.31	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.04	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.49	4.03	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.41	4.32	
ERP Surco (50/5)		46.66	4.03	
ERP Surco (50/10)		46.36	8.66	
ERP R. Prialé (50/10)		45.07	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		47.04	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.53	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		46.17	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.44	27.26	85,687
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,119		
(MMPC std)*		75		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.51	117.48		
ERM Edegel		44.76	1.55	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.35	0.53		
ERM Edegel 2		44.83	24.37	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.01	0.31		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN