



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 05/09/2014
Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		86.28	48.03	128,541.73
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,816		
(MMPC std)*		311		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.01	20.32
Cámara de Válvulas XV 10003		46.43	18.20
Cámara de Válvulas XV 10008		43.97	20.87
Trampa de Recepción [1]		43.54	22.24

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.71	18.56	16,369
ERP Maquinarias (19/10)		18.56	8.28	
ERP Maquinarias (19/5)		18.56	3.69	
ERP El Agustino (50/10)		44.31	9.01	6,738
ERP Carretera Central (50/10)		44.83	8.71	
ERP Gambetta (50/10)		43.47	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.04	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.85	2.94	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		43.76	4.06	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.28	4.38	
ERP Surco (50/5)		46.29	4.04	
ERP Surco (50/10)		45.99	8.61	
ERP R. Prialé (50/10)		44.47	9.19	
ERP Pachacútec (50/10)		46.76	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.82	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	3.95	
ERP La Victoria (50/19)		45.78	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		41.58	27.11	88,254
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,057		
(MMPC std)*		73		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	129.19		
ERM Edegel		44.01	2.44	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.38	0.53		
ERM Edegel 2		44.04	22.98	33000.95
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		46		
(MMPC std)*		2		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.03	543.60		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreW. Torres

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN