

Cálidda

GAS NATURAL DEL PERU

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: 24/09/2014Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.59	48.40	91,578.84
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,642		
(MMPC std)*		270		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]	48.41	14.87
Cámara de Válvulas XV 10003	47.29	17.78
Cámara de Válvulas XV 10008	46.16	21.67
Trampa de Recepción [1]	45.95	22.38

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	46.01	18.53	18,631
ERP Maquinarias (19/10)	18.53	8.25	
ERP Maquinarias (19/5)	18.53	3.69	
ERP El Agustino (50/10)	46.23	9.04	6,288
ERP Carretera Central (50/10)	46.25	8.67	
ERP Gambetta (50/10)	45.92	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.26	4.02	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.29	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	46.08	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.25	4.33	
ERP Surco (50/5)	47.34	4.00	
ERP Surco (50/10)	47.06	8.57	
ERP R. Prialé (50/10)	46.24	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)	47.59	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)	45.82	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]	9.04	3.95	
ERP La Victoria (50/19)	46.92	18.03	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.44	27.23	78,212
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,880		
(MMPC std)*		66		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	93.95		
ERM Edegel		46.17	0(*)	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.29		
ERM Edegel 2		46.23	24.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.15	0.35		

5. EVENTOS OPERATIVOS

* Despresurización de la línea a solicitud del cliente

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

NombreE. Hidalgo

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN

24-09-2014 CALIDDA.xls
Centro de Control