

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **27/09/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.04	47.72	243,898.16
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,297			
(MMPC std)*	258			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.70	8.56
Cámara de Válvulas XV 10003		46.61	17.48
Cámara de Válvulas XV 10008		45.90	22.33
Trampa de Recepción [1]		45.91	23.39

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.78	18.41	20,812
ERP Maquinarias (19/10)		18.41	9.25	
ERP Maquinarias (19/5)		18.41	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.96	9.13	4,028
ERP Carretera Central (50/10)		46.21	8.56	
ERP Gambetta (50/10)		45.89	9.35	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.35	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.59	3.05	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.91	3.87	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.25	4.15	
ERP Surco (50/5)		46.83	4.07	
ERP Surco (50/10)		46.56	9.31	
ERP R. Prialé (50/10)		44.29	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.90	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.58	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.13	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.40	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.04	27.39	59,278
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,844			
(MMPC std)*	65			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 59.74			
ERM Edegel		45.84	29.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.53			
ERM Edegel 2		45.91	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.49 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

 Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN