

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **14/09/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		99.53	47.83	246,927.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,076			
(MMPC std)*	215			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.85	19.86
Cámara de Válvulas XV 10003		46.70	19.63
Cámara de Válvulas XV 10008		45.70	22.45
Trampa de Recepción [1]		45.38	23.32

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.50	18.42	16,892
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	9.32	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.84	9.03	4,096
ERP Carretera Central (50/10)		46.19	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		45.39	9.25	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.25	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.74	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.52	3.85	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.32	4.18	
ERP Surco (50/5)		46.87	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.60	9.32	
ERP R. Prialé (50/10)		45.80	9.23	
ERP Pachacútec (50/10)		47.00	9.12	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.35	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.44	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.80	27.46	43,900
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,818			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	-1.18 120.04			
ERM Edegel		45.72	29.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.14 0.00			
ERM Edegel 2		45.78	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.60 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

 Nombre **M. Salcedo**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1