

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **19/09/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		75.20	45.03	320,615.03
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		8,941		
(MMPC std)*		316		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		45.04	27.07
Cámara de Válvulas XV 10003		43.61	19.49
Cámara de Válvulas XV 10008		41.58	21.63
Trampa de Recepción [1]		41.11	22.59

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.27	18.42	18,549
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.50	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		41.93	8.98	4,298
ERP Carretera Central (50/10)		42.64	8.47	
ERP Gambetta (50/10)		41.14	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		44.91	3.01	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.30	3.84	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.50	4.12	
ERP Surco (50/5)		43.53	4.02	
ERP Surco (50/10)		43.25	8.99	
ERP R. Prialé (50/10)		41.97	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		43.92	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.17	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		43.06	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.34	27.44	87,582
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		2,090		
(MMPC std)*		74		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	CD (mbar)	
		0.00	145.68	
ERM Edegel		41.66	29.50	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		0.17	0.29	
ERM Edegel 2		41.72	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros		AB (mbar)	B (mbar)	
		1.45	0.00	

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

 Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M:\Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

 Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN