

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **25/09/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.30	47.99	321,782.32
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,898			
(MMPC std)*	314			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.99	22.30
Cámara de Válvulas XV 10003		46.57	18.33
Cámara de Válvulas XV 10008		44.81	21.90
Trampa de Recepción [1]		44.47	23.21

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.57	18.41	20,203
ERP Maquinarias (19/10)		18.41	8.55	
ERP Maquinarias (19/5)		18.41	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.11	9.02	4,480
ERP Carretera Central (50/10)		45.74	8.49	
ERP Gambetta (50/10)		44.45	9.35	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.35	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.89	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.64	3.86	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.55	4.10	
ERP Surco (50/5)		46.58	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.29	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		44.29	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.88	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.65	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.02	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.10	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.81	27.14	87,696
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,023			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	1.12 140.97			
ERM Edegel		44.85	29.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.53			
ERM Edegel 2		44.91	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.52 0.20			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN