



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **04/09/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.64	47.73	290,166.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,581			
(MMPC std)*	303			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.74	19.79
Cámara de Válvulas XV 10003		46.48	18.09
Cámara de Válvulas XV 10008		44.90	21.48
Trampa de Recepción [1]		44.63	22.82

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.65	18.42	19,673
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		45.13	9.04	4,228
ERP Carretera Central (50/10)		45.28	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		44.68	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.53	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.73	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.12	
ERP Surco (50/5)		46.52	3.99	
ERP Surco (50/10)		46.23	9.13	
ERP R. Prialé (50/10)		45.12	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		46.79	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.58	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.05	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.22	27.39	76,320
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,992			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 102.52			
ERM Edegel		44.93	29.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.17 0.55			
ERM Edegel 2		44.98	24.58	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.64 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN