

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **16/09/2015**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		90.37	47.83	281,351.27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,483			
(MMPC std)*	300			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.84	22.66
Cámara de Válvulas XV 10003		46.59	18.87
Cámara de Válvulas XV 10008		45.36	22.05
Trampa de Recepción [1]		45.00	22.96

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.12	18.41	19,540
ERP Maquinarias (19/10)		18.41	8.46	
ERP Maquinarias (19/5)		18.41	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		45.56	8.97	5,074
ERP Carretera Central (50/10)		46.05	8.49	
ERP Gambetta (50/10)		44.98	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.74	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.18	3.86	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.46	4.12	
ERP Surco (50/5)		46.73	4.03	
ERP Surco (50/10)		46.45	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		45.51	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		46.89	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.05	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.27	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.26	27.45	88,526
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,119			
(MMPC std)*	75			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	0.00	134.61		
ERM Edegel		45.41	29.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.08	0.55		
ERM Edegel 2		45.48	24.61	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.52	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Torres

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M\Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.