

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **26/09/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		92.89	47.92	289,519.75
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,780			
(MMPC std)*	310			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.86	7.79
Cámara de Válvulas XV 10003		46.61	18.85
Cámara de Válvulas XV 10008		45.43	22.03
Trampa de Recepción [1]		45.16	23.23

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.17	18.39	20,279
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	8.88	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.63	9.10	4,642
ERP Carretera Central (50/10)		46.05	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		45.16	9.45	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.45	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.77	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.24	3.87	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.88	4.12	
ERP Surco (50/5)		46.74	4.04	
ERP Surco (50/10)		46.46	9.12	
ERP R. Prialé (50/10)		44.29	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.91	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.23	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.10	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.30	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.44	27.48	88,140
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,107			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	1.15	138.91		
ERM Edegel		45.47	29.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.53		
ERM Edegel 2		44.54	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.52	0.16		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre **C. Huamán**

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN