

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **11/09/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		89.24	40.48	104,062.10
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,010			
(MMPC std)*	142			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		40.51	24.07
Cámara de Válvulas XV 10003		39.82	19.61
Cámara de Válvulas XV 10008		39.77	22.74
Trampa de Recepción [1]		40.18	23.96

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.82	18.36	16,951
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	9.03	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		39.65	9.00	2,571
ERP Carretera Central (50/10)		39.28	8.46	
ERP Gambetta (50/10)		40.11	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		40.40	3.12	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.91	4.46	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.03	4.09	
ERP Surco (50/5)		40.08	3.95	
ERP Surco (50/10)		39.86	9.24	
ERP R. Prialé (50/10)		39.50	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		40.04	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		38.77	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		39.76	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.00	29.32	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 0.00			
ERM Edegel		39.60	29.40	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.26			
ERM Edegel 2		39.67	24.14	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.37 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

 Nombre **W. Lévano**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN