

**REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN**

 Fecha: **10/09/2015** Hora: **06:00**
**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.15	45.15	129,979.14
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	4,558			
(MMPC std)*	161			

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		45.19	25.01
Cámara de Válvulas XV 10003		44.41	18.96
Cámara de Válvulas XV 10008		44.36	22.38
Trampa de Recepción [1]		44.81	23.74

[1] Temperatura máxima del día anterior.

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.48	18.44	16,376
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	8.65	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		44.21	9.06	3,944
ERP Carretera Central (50/10)		43.89	8.49	
ERP Gambetta (50/10)		44.81	9.27	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.27	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		45.07	3.07	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.61	4.11	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.65	4.05	
ERP Surco (50/5)		44.71	4.02	
ERP Surco (50/10)		44.47	9.02	
ERP R. Prialé (50/10)		44.06	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		44.66	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.17	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.06	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		44.35	18.10	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		44.62	29.05	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 0.00			
<b>ERM Edegel</b>		44.18	29.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.08 0.53			
<b>ERM Edegel 2</b>		44.24	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.45 0.00			

**5. EVENTOS OPERATIVOS**

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN