REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **30/09/2015** Hora: 06:00

1. CITY GATE

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate	98.73	47.72	256,681.27
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,381		
(MMPC std)*	261		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento **[1]**	47.72	12.37
Cámara de Válvulas XV 10003	46.53	17.64
Cámara de Válvulas XV 10008	45.65	21.98
Trampa de Recepción **[1]**	45.63	23.39

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	45.50	18.39	21,069
ERP Maquinarias (19/10)	18.39	8.64	
ERP Maquinarias (19/5)	18.39	3.73	
ERP El Agustino (50/10)	45.73	9.01	4,734
ERP Carretera Central (50/10)	46.05	8.51	
ERP Gambetta (50/10)	45.59	9.18	
ERP Gambetta (10/5) **[1]**	9.18	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	47.59	3.02	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	45.62	3.86	
ERP Omicrón (10/5) **[2]**	8.64	4.15	
ERP Surco (50/5)	46.70	4.04	
ERP Surco (50/10)	46.43	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)	44.29	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)	46.83	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.36	4.02	
ERP Mochica (10/5) **[3]**	9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)	46.28	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. **[2]** Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. **[3]** Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.68	27.29	64,305
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,802			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros AB (mbar)	CD (mbar)			
0.00	70.84			

ERM Edegel		45.62	29.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros AB (mbar)	B (mbar)			
0.14	0.55			

ERM Edegel 2		45.68	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	130			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros AB (mbar)	B (mbar)			
1.60	0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:
Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN