

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **12/09/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		69.97	46.79	247,425.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,592			
(MMPC std)*	197			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		46.81	25.47
Cámara de Válvulas XV 10003		45.71	19.91
Cámara de Válvulas XV 10008		44.89	22.77
Trampa de Recepción [1]		45.24	23.98

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.93	18.48	17,584
ERP Maquinarias (19/10)		18.48	8.79	
ERP Maquinarias (19/5)		18.48	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		44.89	9.00	4,722
ERP Carretera Central (50/10)		45.24	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		45.22	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		46.71	3.05	
ERP Fungal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.08	4.47	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.79	4.11	
ERP Surco (50/5)		45.88	4.03	
ERP Surco (50/10)		45.62	9.14	
ERP R. Prialé (50/10)		44.80	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		45.99	9.11	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.34	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		45.46	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.95	27.55	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	-1.18 3.17			
ERM Edegel		44.78	29.47	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.53			
ERM Edegel 2		44.83	24.65	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.52 -0.20			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre M.Salcedo

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia:06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN