



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **01/09/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		95.22	47.94	328,448.67
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	9,198			
(MMPC std)*	325			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.94	22.40
Cámara de Válvulas XV 10003		46.45	17.77
Cámara de Válvulas XV 10008		44.36	21.31
Trampa de Recepción [1]		43.95	22.97

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.09	18.42	18,708
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.79	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		44.72	9.01	4,310
ERP Carretera Central (50/10)		45.02	8.54	
ERP Gambetta (50/10)		43.93	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.31	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.75	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.14	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.79	4.12	
ERP Surco (50/5)		46.40	3.99	
ERP Surco (50/10)		46.09	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		44.76	9.23	
ERP Pachacútec (50/10)		46.78	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.10	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		45.88	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		42.19	27.41	87,567
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	2,101			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 137.26			
ERM Edegel		44.41	28.30	15,813
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	429			
(MMPC std)*	15			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	88.15 0.26			
ERM Edegel 2		44.46	24.59	0
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.64 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

E. Hidalgo

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia:15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN