

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **21/09/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		97.84	47.84	225,958.73
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	5,904			
(MMPC std)*	208			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.85	22.15
Cámara de Válvulas XV 10003		46.81	20.00
Cámara de Válvulas XV 10008		46.00	22.59
Trampa de Recepción [1]		45.88	23.42

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.88	18.36	17,636
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	9.05	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.73	
ERP El Agustino (50/10)		46.07	9.04	3,781
ERP Carretera Central (50/10)		46.33	8.57	
ERP Gambetta (50/10)		45.88	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.75	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.94	3.87	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.05	4.11	
ERP Surco (50/5)		47.00	3.99	
ERP Surco (50/10)		46.74	9.19	
ERP R. Prialé (50/10)		46.01	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		47.09	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.59	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.57	18.14	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		44.66	27.45	74,312
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,482			
(MMPC std)*	52			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 92.30			
ERM Edegel		45.97	29.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.14 0.53			
ERM Edegel 2		46.04	24.63	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.56 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN