

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **13/09/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.71	47.84	231,460.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,137			
(MMPC std)*	287			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.86	23.81
Cámara de Válvulas XV 10003		46.80	19.37
Cámara de Válvulas XV 10008		46.11	22.33
Trampa de Recepción [1]		46.16	23.60

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		46.06	18.55	16,029
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	9.08	
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		46.15	9.01	4,295
ERP Carretera Central (50/10)		46.43	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		46.10	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.31	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.75	3.10	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		46.15	3.88	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.08	4.20	
ERP Surco (50/5)		47.02	4.09	
ERP Surco (50/10)		46.76	9.23	
ERP R. Prialé (50/10)		46.09	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		47.10	9.13	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.69	4.04	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.01	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.61	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.27	27.56	58,950
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,642			
(MMPC std)*	58			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	54.35		
ERM Edegel		46.07	29.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.14	0.29		
ERM Edegel 2		46.13	24.64	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	129			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.56	0.12		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

 Nombre **M.Salcedo**

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

 Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN