

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **15/09/2015**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		96.57	47.83	312,511.23
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,261			
(MMPC std)*	292			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.85	23.35
Cámara de Válvulas XV 10003		46.47	18.93
Cámara de Válvulas XV 10008		44.83	22.09
Trampa de Recepción [1]		44.50	23.59

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.60	18.44	19,339
ERP Maquinarias (19/10)		18.44	8.77	
ERP Maquinarias (19/5)		18.44	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.09	9.00	4,929
ERP Carretera Central (50/10)		45.71	8.48	
ERP Gambetta (50/10)		44.45	9.20	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.20	4.20	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.72	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.65	3.85	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.77	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.50	4.05	
ERP Surco (50/10)		46.22	9.07	
ERP R. Prialé (50/10)		45.08	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		46.78	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.53	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.03	18.09	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.73	27.43	88,319
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,042			
(MMPC std)*	37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	-1.18	134.08		
ERM Edegel		44.87	29.41	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.11	0.55		
ERM Edegel 2		44.93	24.59	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.56	-0.16		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

M.Martinez