

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **24/09/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		92.62	47.98	317,084.95
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	8,710			
(MMPC std)*	308			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.99	23.40
Cámara de Válvulas XV 10003		46.61	18.26
Cámara de Válvulas XV 10008		44.78	21.99
Trampa de Recepción [1]		44.44	23.53

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.54	18.46	18,904
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.61	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		45.09	9.04	4,336
ERP Carretera Central (50/10)		45.72	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		44.49	9.22	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.22	4.16	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.88	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.57	3.84	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.61	4.13	
ERP Surco (50/5)		46.60	4.02	
ERP Surco (50/10)		46.31	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)		44.29	9.14	
ERP Pachacútec (50/10)		46.92	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.62	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.04	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		46.12	18.11	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		42.78	27.23	87,521
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	1,826			
(MMPC std)*	64			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 140.06			
ERM Edegel		44.82	29.39	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.53			
ERM Edegel 2		44.88	24.66	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	92			
(MMPC std)*	3			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.52 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre

J. Talavera

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGIN