

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **23/09/2015**

Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		93.39	47.97	329,583.86
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,450			
(MMPC std)*	298			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.98	19.13
Cámara de Válvulas XV 10003		46.51	18.32
Cámara de Válvulas XV 10008		44.54	22.12
Trampa de Recepción [1]		44.15	23.42

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.27	18.42	18,738
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.47	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		44.88	9.03	4,447
ERP Carretera Central (50/10)		45.57	8.48	
ERP Gambetta (50/10)		44.14	9.29	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.29	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.86	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.30	3.85	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.47	4.11	
ERP Surco (50/5)		46.48	3.74	
ERP Surco (50/10)		46.18	9.00	
ERP R. Prialé (50/10)		44.90	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		46.84	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.28	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.03	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		45.98	18.02	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.44	27.39	88,086
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,946			
(MMPC std)*	69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 141.50			
ERM Edegel		44.60	29.35	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.14 0.29			
ERM Edegel 2		44.67	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.56 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN