

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **17/09/2015**

Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		81.06	47.54	326,841.36
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,921			
(MMPC std)*	315			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.55	24.63
Cámara de Válvulas XV 10003		46.13	19.00
Cámara de Válvulas XV 10008		44.24	21.79
Trampa de Recepción [1]		43.86	23.26

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		43.97	18.39	19,768
ERP Maquinarias (19/10)		18.39	8.38	
ERP Maquinarias (19/5)		18.39	3.75	
ERP El Agustino (50/10)		44.59	9.05	4,029
ERP Carretera Central (50/10)		45.27	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		43.89	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.17	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.44	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.02	3.85	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.38	4.06	
ERP Surco (50/5)		46.11	4.01	
ERP Surco (50/10)		45.82	8.96	
ERP R. Prialé (50/10)		44.59	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		46.44	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.95	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		45.63	18.13	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		42.16	27.44	87,791
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,097			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.00	CD (mbar) 137.97		
ERM Edegel		44.30	29.85	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.11	B (mbar) 0.50		
ERM Edegel 2		44.36	24.60	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.41	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborador por:

Nombre: **J.López**

Esta impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M\Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.