



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **02/09/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		95.04	47.92	326,778.20
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	9,282			
(MMPC std)*	328			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		47.94	20.64
Cámara de Válvulas XV 10003		46.55	17.25
Cámara de Válvulas XV 10008		44.78	21.35
Trampa de Recepción [1]		44.36	22.83

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.48	18.40	19,791
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	8.84	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		45.07	9.00	4,751
ERP Carretera Central (50/10)		45.29	8.52	
ERP Gambetta (50/10)		44.33	9.26	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.26	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		47.74	2.98	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		44.54	4.08	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.84	4.08	
ERP Surco (50/5)		46.56	3.85	
ERP Surco (50/10)		46.27	9.09	
ERP R. Príale (50/10)		45.08	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		46.87	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		44.51	4.02	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.02	
ERP La Victoria (50/19)		46.08	18.19	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		46.62	27.42	86,694
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,956			
(MMPC std)*	69			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 132.08			
ERM Edegel		44.84	29.83	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	497			
(MMPC std)*	18			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.14 0.53			
ERM Edegel 2		44.90	24.61	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	161			
(MMPC std)*	6			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.60 0.11			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre: C. Huamán

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN