

REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

 Fecha: **20/09/2015** Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		83.30	41.57	252,949.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,196			
(MMPC std)*	289			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		41.58	23.76
Cámara de Válvulas XV 10003		40.46	19.40
Cámara de Válvulas XV 10008		39.33	21.78
Trampa de Recepción [1]		39.36	23.43

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.22	18.40	17,182
ERP Maquinarias (19/10)		18.40	9.13	
ERP Maquinarias (19/5)		18.40	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		39.45	8.97	3,711
ERP Carretera Central (50/10)		39.87	8.37	
ERP Gambetta (50/10)		39.35	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	4.19	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		41.45	3.00	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.31	3.85	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.13	4.18	
ERP Surco (50/5)		40.53	4.03	
ERP Surco (50/10)		40.29	9.29	
ERP R. Prialé (50/10)		39.43	9.21	
ERP Pachacútec (50/10)		40.71	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		38.56	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.97	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		40.14	18.12	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.69	27.55	44,990
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,630			
(MMPC std)*	58			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	1.18 39.66			
ERM Edegel		39.29	29.38	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.17 0.32			
ERM Edegel 2		39.36	24.27	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	142			
(MMPC std)*	5			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.33 0.12			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre C. Huamán

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

 Nota: Los datos suministrados son operativos.
 (*) Calculado por OSINERGMIN