



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **05/09/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		97.18	42.83	307,266.94
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	8,582			
(MMPC std)*	303			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		42.85	12.97
Cámara de Válvulas XV 10003		41.52	17.78
Cámara de Válvulas XV 10008		39.41	21.14
Trampa de Recepción [1]		38.79	22.64

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)		39.00	18.36	19,459
ERP Maquinarias (19/10)		18.36	8.79	
ERP Maquinarias (19/5)		18.36	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		39.78	8.98	4,536
ERP Carretera Central (50/10)		40.11	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		38.72	9.23	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.23	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		42.62	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		39.04	4.04	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.79	4.12	
ERP Surco (50/5)		41.42	3.99	
ERP Surco (50/10)		41.14	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)		39.82	9.16	
ERP Pachacútec (50/10)		41.81	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		38.91	4.01	
ERP Mochica (10/5) [3]		8.98	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		40.94	18.05	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		36.85	27.34	86,894
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	2,079			
(MMPC std)*	73			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 157.02			
ERM Edegel		39.54	29.52	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.17 0.29			
ERM Edegel 2		39.59	24.57	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.45 0.12			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

C. Huamán

Nombre

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(*) Calculado por OSINERGMIN