

**REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN**

 Fecha: **09/09/2015** Hora: **06:00**
**1. CITY GATE**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.90	48.91	168,422
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,890			
(MMPC std)*	279			

**2. GASODUCTO TRONCAL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		48.94	24.89
Cámara de Válvulas XV 10003		48.02	18.10
Cámara de Válvulas XV 10008		47.85	21.93
Trampa de Recepción [1]		48.31	23.53

[1] Temperatura máxima del día anterior.

**3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		47.94	18.47	18,159
ERP Maquinarias (19/10)		18.47	8.72	
ERP Maquinarias (19/5)		18.47	3.74	
ERP El Agustino (50/10)		47.74	9.05	4,123
ERP Carretera Central (50/10)		47.44	8.53	
ERP Gambetta (50/10)		48.30	9.31	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.31	4.18	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.83	3.08	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		48.10	3.86	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.72	4.08	
ERP Surco (50/5)		48.34	4.02	
ERP Surco (50/10)		48.08	9.05	
ERP R. Prialé (50/10)		47.59	9.24	
ERP Pachacútec (50/10)		48.31	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		47.36	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		47.94	18.07	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10 [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

**4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL**

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
<b>ERM Etevensa</b>		48.11	28.83	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,036			
(MMPC std)*	37			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 0.00			
<b>ERM Edegel</b>		47.69	29.42	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.11 0.53			
<b>ERM Edegel 2</b>		47.75	24.79	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	207			
(MMPC std)*	7			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.64 0.00			

**5. EVENTOS OPERATIVOS**

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Nombre W. Lévano

Toda impresión o copia de este documento que este fuera del entorno de la carpeta M/Documentos Normativos no garantiza que sea el VIGENTE.

F-OPE-007\_V4

Fecha de Vigencia: 06/10/2014

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.

(\*) Calculado por OSINERGMIN