



REPORTE DIARIO DE OPERACIÓN

Fecha: **06/09/2015**Hora: **06:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		103.00	43.06	256,648.90
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	8,579			
(MMPC std)*	303			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento [1]		43.08	19.84
Cámara de Válvulas XV 10003		42.15	17.28
Cámara de Válvulas XV 10008		41.18	21.32
Trampa de Recepción [1]		40.80	22.92

[1] Temperatura máxima del día anterior.

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.92	18.46	17,142
ERP Maquinarias (19/10)		18.46	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.46	3.72	
ERP El Agustino (50/10)		41.34	9.00	3,682
ERP Carretera Central (50/10)		41.28	8.50	
ERP Gambetta (50/10)		40.76	9.24	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.24	4.21	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		42.89	2.95	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.99	3.98	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.15	
ERP Surco (50/5)		42.32	4.00	
ERP Surco (50/10)		42.07	9.16	
ERP R. Prialé (50/10)		41.30	9.22	
ERP Pachacútec (50/10)		42.41	9.10	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.58	4.03	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.00	4.01	
ERP La Victoria (50/19)		41.93	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la ERP. [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		39.13	27.45	83,120
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,086			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) CD (mbar)			
	0.00 134.58			
ERM Edegel		41.22	29.46	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	0.17 0.26			
ERM Edegel 2		41.27	24.62	0.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	40			
(MMPC std)*	1			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) B (mbar)			
	1.45 0.00			

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaborado por:

Firma

Nombre

D. Velasquez

F-OPE-007_V3

Fecha de Vigencia: 15/08/2013

Página 1 de 1

Nota: Los datos suministrados son operativos.
(*) Calculado por OSINERGMIN