

Fecha: **09/20/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100.58	49.02	242,155.50
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,163			
(MMPC std)*	253			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.01	14.72
Cámara de Válvulas XV 10003		45.83	13.95
Cámara de Válvulas XV 10008		42.42	15.12
Trampa de Recepción		42.27	19.55

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.95	18.42	19,556
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	8.97	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	3.70	
ERP El Agustino (50/10)		42.31	9.12	3,148
ERP Carretera Central (50/10)		44.35	8.79	
ERP Gambetta (50/10)		42.22	9.01	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.01	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.92	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.32	4.07	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.97	4.22	
ERP Surco (50/5)		44.40	4.11	
ERP Surco (50/10)		43.91	9.27	
ERP R. Prialé (50/10)		42.51	9.26	
ERP Pachacútec (50/10)		46.20	9.08	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.42	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.12	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		43.42	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.74	27.29	82,534
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,994			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.06	CD (mbar) 170.15		
ERM Edegel		42.35	30.07	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.79	B (mbar) 0.91		
ERM Edegel 2		42.40	23.33	11,539
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	347			
(MMPC std)*	12			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 51.70	B (mbar) 0.10		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: