

Fecha: **09/12/11**

Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		110.81	48.87	163,361.91
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4,140		
(MMPC std)*		146		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.90	13.59
Cámara de Válvulas XV 10003		47.03	14.27
Cámara de Válvulas XV 10008		45.35	15.96
Trampa de Recepción		45.30	19.65

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		44.96	18.42	18,162
ERP Maquinarias (19/10)		18.42	9.03	
ERP Maquinarias (19/5)		18.42	2.80	
ERP El Agustino (50/10)		45.06	9.07	5,661
ERP Carretera Central (50/10)		46.92	8.93	
ERP Gambetta (50/10)		45.25	9.01	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.01	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.73	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.33	4.22	
ERP Omicrón (10/5) [2]		9.03	4.23	
ERP Surco (50/5)		46.50	4.00	
ERP Surco (50/10)		46.13	9.34	
ERP R. Priale (50/10)		45.29	8.91	
ERP Pachacútec (50/10)		47.28	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.26	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.07	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		45.80	17.87	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		43.87	27.32	82,351
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,592		
(MMPC std)*		56		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	115.50	4.00		
ERM Edegel		45.22	30.08	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.79	0.91		
ERM Edegel 2		45.28	24.33	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.13	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: