

Fecha: **09/29/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		87.35	49.11	260,493.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,417			
(MMPC std)*	262			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.08	18.18
Cámara de Válvulas XV 10003		45.39	16.54
Cámara de Válvulas XV 10008		40.97	16.28
Trampa de Recepción		40.73	19.72

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.44	18.28	20,464
ERP Maquinarias (19/10)		18.28	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.28	2.73	
ERP El Agustino (50/10)		40.84	9.29	6,931
ERP Carretera Central (50/10)		43.18	8.75	
ERP Gambetta (50/10)		40.69	9.01	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.01	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.99	3.03	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.79	4.12	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.16	
ERP Surco (50/5)		43.50	3.95	
ERP Surco (50/10)		42.92	9.26	
ERP R. Prialé (50/10)		41.22	9.00	
ERP Pachacútec (50/10)		45.78	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.07	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.29	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.33	17.98	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.92	27.25	88,580
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,073			
(MMPC std)*	73			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.06	CD (mbar) 208.90		
ERM Edegel		40.92	30.14	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.79	B (mbar) 0.91		
ERM Edegel 2		40.99	23.09	17,329
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	350			
(MMPC std)*	12			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 120.40	B (mbar) -2.44		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: