

Fecha: **09/28/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		91.18	49.12	263,011.00
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,316			
(MMPC std)*	258			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.10	18.74
Cámara de Válvulas XV 10003		45.66	16.15
Cámara de Válvulas XV 10008		41.89	16.38
Trampa de Recepción		41.75	19.83

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.42	18.37	19,695
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	8.95	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	2.73	
ERP El Agustino (50/10)		41.68	9.31	7,330
ERP Carretera Central (50/10)		43.92	8.73	
ERP Gambetta (50/10)		41.69	9.18	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.18	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		49.03	3.05	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		41.76	4.05	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.95	4.19	
ERP Surco (50/5)		44.04	4.08	
ERP Surco (50/10)		43.50	9.27	
ERP R. Prialé (50/10)		42.03	9.00	
ERP Pachacútec (50/10)		46.09	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		41.92	4.05	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.31	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.98	17.93	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.20	27.29	81,556
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,020			
(MMPC std)*	71			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.06	CD (mbar) 174.13		
ERM Edegel		41.81	30.18	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.79	B (mbar) 0.91		
ERM Edegel 2		41.87	23.20	13,282
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	261			
(MMPC std)*	9			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 69.95	B (mbar) 2.44		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: