

Fecha: **09/02/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		104.69	48.93	277,889.13
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		7,436		
(MMPC std)*		263		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	48.86	11.83
Cámara de Válvulas XV 10003	44.85	10.92
Cámara de Válvulas XV 10008	40.45	14.47
Trampa de Recepción	40.30	20.33

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	39.96	18.43	20,835
ERP Maquinarias (19/10)	18.43	8.99	
ERP Maquinarias (19/5)	18.43	2.87	
ERP El Agustino (50/10)	40.46	8.98	5,776
ERP Carretera Central (50/10)	42.56	8.73	
ERP Gambetta (50/10)	40.23	9.02	
ERP Gambetta (10/5) [1]	9.02	3.96	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)	48.78	3.04	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	40.33	4.14	
ERP Omicrón (10/5) [2]	8.99	4.20	
ERP Surco (50/5)	42.92	3.99	
ERP Surco (50/10)	42.34	9.24	
ERP R. Priale (50/10)	40.65	8.82	
ERP Pachacútec (50/10)	45.30	9.06	
ERP Parques del Agustino (50/5)	40.52	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]	8.98	3.98	
ERP La Victoria (50/19)	41.76	17.93	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.82	27.29	77,933
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,813		
(MMPC std)*		64		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	116.39	4.03		
ERM Edegel		40.37	30.15	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		225		
(MMPC std)*		8		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.70	0.58		
ERM Edegel 2		40.43	23.22	17,332
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		88		
(MMPC std)*		3		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	120.08	0.44		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: