

Fecha: **09/17/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		102.25	48.97	245,768.63
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,528			
(MMPC std)*	266			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		48.95	13.79
Cámara de Válvulas XV 10003		45.29	12.40
Cámara de Válvulas XV 10008		40.90	14.13
Trampa de Recepción		40.66	19.24

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		40.37	18.37	22,387
ERP Maquinarias (19/10)		18.37	8.96	
ERP Maquinarias (19/5)		18.37	2.81	
ERP El Agustino (50/10)		40.83	9.05	4,840
ERP Carretera Central (50/10)		43.07	8.75	
ERP Gambetta (50/10)		40.62	9.04	
ERP Gambetta (10/5) [1]		9.04	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/5)		48.88	3.06	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		40.72	4.10	
ERP Omicrón (10/5) [2]		8.96	4.18	
ERP Surco (50/5)		43.41	4.10	
ERP Surco (50/10)		42.83	9.24	
ERP R. Prialé (50/10)		41.13	8.98	
ERP Pachacútec (50/10)		45.76	9.09	
ERP Parques del Agustino (50/5)		40.99	4.06	
ERP Mochica (10/5) [3]		9.05	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		42.25	17.95	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		38.86	27.27	88,205
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,061			
(MMPC std)*	73			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 8.06	CD (mbar) 200.21		
ERM Edegel		40.85	30.04	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.70	B (mbar) 0.88		
ERM Edegel 2		40.91	23.18	16,223
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	365			
(MMPC std)*	13			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 105.21	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

 Nota: Los datos
 suministrados son
 operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: