

Fecha: **07/07/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
City Gate		87.56	49.04	196,492.02
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	6,537			
(MMPC std)*	231			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	49.24	16.89
Cámara de Válvulas XV 10003	46.64	16.63
Cámara de Válvulas XV 10008	44.83	18.73
Trampa de Recepción	44.79	21.97

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm ³ / h
ERP Maquinarias (50/19)	44.38	18.70	22,144
ERP Maquinarias (19/10)	18.70	8.98	
ERP Maquinarias (19/5)	18.70	2.89	
ERP El Agustino (50/10)	44.57	9.38	6,527
ERP Carretera Central (50/10)	46.49	8.90	
ERP Gambetta (50/10)	44.71	9.12	
ERP Gambetta (10/4) [1]	9.12	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)	48.67	2.96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	44.77	4.09	
ERP Omicrón (10/4) [2]	8.98	4.05	
ERP Surco (50/5)	45.99	4.16	
ERP Surco (50/10)	45.61	9.27	
ERP R. Prialé (50/10)	44.78	9.16	
ERP Pachacútec (50/10)	46.93	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)	44.77	4.06	
ERP Mochica (10/4) [3]	9.38	3.99	
ERP La Victoria (50/19)	45.31	18.08	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm ³ / h
ERM Etevensa		43.76	27.36	65,297
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	1,896			
(MMPC std)*	67			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	76.84	3.97		
ERM Edegel		44.74	30.08	0
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	0.91		
ERM Edegel 2		44.81	24.33	0
Volumen entregado del día anterior (Mm ³ std)	400			
(MMPC std)*	14			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.09	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: