

Fecha: **07/13/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		106.27	48.98	240,522.89
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	7,206			
(MMPC std)*	254			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.13	10.66
Cámara de Válvulas XV 10003		45.62	12.52
Cámara de Válvulas XV 10008		42.32	17.23
Trampa de Recepción		42.15	21.57

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		41.78	18.61	23,754
ERP Maquinarias (19/10)		18.61	8.99	
ERP Maquinarias (19/5)		18.61	2.88	
ERP El Agustino (50/10)		42.18	9.28	5,939
ERP Carretera Central (50/10)		44.30	8.85	
ERP Gambetta (50/10)		42.09	9.38	
ERP Gambetta (10/4) [1]		9.38	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)		48.60	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.17	4.09	
ERP Omicrón (10/4) [2]		8.99	3.89	
ERP Surco (50/5)		44.23	4.25	
ERP Surco (50/10)		43.73	9.27	
ERP R. Prialé (50/10)		42.44	9.11	
ERP Pachacútec (50/10)		46.05	9.07	
ERP Parques del Agustino (50/5)		42.36	4.05	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.28	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		43.28	18.06	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.62	27.31	82,380
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1,991			
(MMPC std)*	70			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 125.51	CD (mbar) 3.94		
ERM Edegel		42.26	30.08	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.79	B (mbar) 0.64		
ERM Edegel 2		42.32	24.37	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.05	B (mbar) -2.48		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: