

Fecha: **07/25/11**

Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		98.31	48.89	161,892.22
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		4,722		
(MMPC std)*		167		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.09	14.18
Cámara de Válvulas XV 10003		46.98	14.93
Cámara de Válvulas XV 10008		45.87	17.30
Trampa de Recepción		46.06	21.10

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		45.62	18.55	17,619
ERP Maquinarias (19/10)		18.55	9.05	
ERP Maquinarias (19/5)		18.55	2.89	
ERP El Agustino (50/10)		45.53	9.35	5,769
ERP Carretera Central (50/10)		47.33	9.03	
ERP Gambetta (50/10)		46.00	9.18	
ERP Gambetta (10/4) [1]		9.18	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)		48.51	3.01	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		45.97	4.18	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.05	4.23	
ERP Surco (50/5)		46.69	4.21	
ERP Surco (50/10)		46.35	9.36	
ERP R. Prialé (50/10)		45.74	9.20	
ERP Pachacútec (50/10)		47.36	9.05	
ERP Parques del Agustino (50/5)		45.74	4.06	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.35	3.98	
ERP La Victoria (50/19)		46.11	17.94	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		45.23	27.42	58,973
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1,488		
(MMPC std)*		53		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	61.50	3.94		
ERM Edegel		45.73	30.04	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0.76	0.91		
ERM Edegel 2		45.80	24.30	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1.21	0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: