

Fecha: **05/23/11** Hora: **6:00**

1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		100,87	47,30	214.506,66
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		5.988		
(MMPC std)*		211		

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS	
	Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento	47,48	18,37
Cámara de Válvulas XV 10003	44,46	18,41
Cámara de Válvulas XV 10008	41,70	20,53
Trampa de Recepción	41,58	23,55

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION	PARAMETRO OPERATIVOS		
	Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)	41,25	18,24	19.519
ERP Maquinarias (19/10)	18,24	9,16	
ERP Maquinarias (19/5)	18,24	2,88	
ERP El Agustino (50/10)	41,53	9,20	6.574
ERP Carretera Central (50/10)	43,55	9,02	
ERP Gambetta (50/10)	41,46	9,07	
ERP Gambetta (10/4) [1]	9,07	3,94	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)	46,96	2,96	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)	41,63	4,16	
ERP Omicrón (10/4) [2]	9,16	4,10	
ERP Surco (50/5)	43,40	4,31	
ERP Surco (50/10)	42,95	9,24	
ERP R. Prialé (50/10)	41,80	9,02	
ERP Pachacútec (50/10)	44,93	9,01	
ERP Parques del Agustino (50/5)	41,72	4,12	
ERP Mochica (10/4) [3]	9,20	3,99	
ERP La Victoria (50/19)	42,56	18,01	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40,50	27,36	65.551
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		1.616		
(MMPC std)*		57		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	CD (mbar)		
	82,58	4,00		
ERM Edegel		41,64	30,31	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	0,85	0,00		
ERM Edegel 2		41,70	24,53	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)		0		
(MMPC std)*		0		
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar)	B (mbar)		
	1,09	0,00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Nota: Los datos
suministrados son
operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: