

Fecha: **05/28/11**

 Hora: **06:00**
1. CITY GATE

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
City Gate		107.71	49.10	252,531.66
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	6,465			
(MMPC std)*	228			

2. GASODUCTO TRONCAL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS	
		Presión (barg)	Temperatura °C
Trampa de Lanzamiento		49.27	16.43
Cámara de Válvulas XV 10003		46.00	16.80
Cámara de Válvulas XV 10008		43.10	20.21
Trampa de Recepción		42.70	23.35

3. ESTACIONES DE REGULACION Y PRESION

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal sm3 / h
ERP Maquinarias (50/19)		42.51	18.19	22,511
ERP Maquinarias (19/10)		18.19	9.10	
ERP Maquinarias (19/5)		18.19	2.89	
ERP El Agustino (50/10)		42.96	9.26	6,920
ERP Carretera Central (50/10)		44.96	9.00	
ERP Gambetta (50/10)		42.62	9.17	
ERP Gambetta (10/4) [1]		9.17	3.95	
ERP Lurín (ERM San Lorenzo) (50/3)		48.73	2.97	
ERP Funcal (ERM Corp. Cerámica 02)		42.88	4.13	
ERP Omicrón (10/4) [2]		9.10	4.11	
ERP Surco (50/5)		44.82	4.33	
ERP Surco (50/10)		44.34	9.34	
ERP R. Prialé (50/10)		43.22	9.04	
ERP Pachacútec (50/10)		46.48	9.04	
ERP Parques del Agustino (50/5)		43.16	4.14	
ERP Mochica (10/4) [3]		9.26	3.99	
ERP La Victoria (50/19)		43.95	18.04	

[1] Presión Entrada: Salida ERP Gambetta 50/10. [2] Presión Entrada: Salida ERP Maquinarias 19/10. Presión Salida: Presión de seteo de la [3] Presión Entrada: Salida ERP El Agustino 50/10.

4. ESTACION DE REGULACION Y MEDICION: ETEVENSA Y EDEGEL

LOCACION		PARAMETRO OPERATIVOS		
		Presión entrada (barg)	Presión salida (barg)	Caudal Sm3 / h
ERM Etevensa		40.96	27.32	86,631
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	2,084			
(MMPC std)*	74			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 139.38	CD (mbar) 4.03		
ERM Edegel		43.10	30.35	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	0			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 0.85	B (mbar) 0.67		
ERM Edegel 2		43.16	24.23	0
Volumen entregado del día anterior (Mm3 std)	1			
(MMPC std)*	0			
Presión Diferencial Filtros	AB (mbar) 1.17	B (mbar) 0.00		

5. EVENTOS OPERATIVOS

Central termica Santa Rosa 2: Parada de la CT por acciones correctivas a solicitud de Edegel (27/05 06:00 - 15:00)

Nota: Los datos suministrados son operativos

Elaboración - Cálidda

Firma:

Nombre:

Revisión - Cálidda

Firma:

Nombre: